



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA 2					
nr	nazwa	pow.(m ²)	kość do stuffu (konc.)	rodzaj s. pow. lub wykonanie	strona
2.01	KALTA SCHOOWA	24,33	2,50	2,50	podw.akuścny
2.02	KOMUNIKACJA	10,88	2,50	2,50	podw.akuścny
2.03	POMIĘSZCZENIA	48,28	2,50	2,50	podw.akuścny
2.04	POMIĘSZCZENIE PORZĄDKOWE	2,73	2,50	2,50	podw.akuścny
2.05	SZATNIA	16,97	2,50	2,50	podw.akuścny
2.06	SANITARIAT	6,9	2,50	2,50	podw.akuścny
2.07	SANITARIAT DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,92	2,50	2,50	podw.akuścny
2.08	PRZEDSIENIE	2,14	2,50	2,50	podw.akuścny
2.09	TOILETA PRACOWNICZY	1,86	2,50	2,50	podw.akuścny
2.10	POMIĘSZCZENIE SOCJALNE	9,51	2,50	2,50	podw.akuścny
2.11	SZATNIA PRACOWNICZY	7,67	2,50	2,50	podw.akuścny
2.12	STUDIO TURKOW	28,16	2,50	2,50	podw.akuścny
2.13	SALA STUDYU	62,73	2,50	2,50	podw.akuścny
2.14	MAGAZYN	4,65	2,50	2,50	tył.cm-wsp.
2.15	MAGAZYN	4,62	2,50	2,50	tył.cm-wsp.
2.16	POMIĘSZCZENIE SOCJALNE ZAWODNIKÓW	27,54	2,50	2,50/2,31	podw.akuścny
2.17	SANITARIAT	5,56	2,50	2,50/2,32	podw.akuścny
2.18	POMIĘSZCZENIE SOCJALNE ZAWODNIKÓW	28,29	2,50	2,50/2,33	podw.akuścny
2.19	SANITARIAT	3,56	2,50	2,50/2,34	podw.akuścny
2.20	POMIĘSZCZENIE SOCJALNE ZAWODNIKÓW	21,68	2,50	2,50/2,35	podw.akuścny
2.21	SANITARIAT	3,57	2,50	2,50/2,36	podw.akuścny
2.22	POMIĘSZCZENIE SOCJALNE ZAWODNIKÓW	29,82	2,50	2,50/2,37	podw.akuścny
2.23	SANITARIAT	3,56	2,50	2,50/2,38	podw.akuścny
2.24	POMIĘSZCZENIE SOCJALNE ZAWODNIKÓW	27,8	2,50	2,50/2,39	podw.akuścny
2.25	SANITARIAT	3,56	2,50	2,50/2,40	podw.akuścny
2.26	POMIĘSZCZENIE SOCJALNE ZAWODNIKÓW	33,5	2,50	2,50/2,31	podw.akuścny
2.27	SANITARIAT	3,56	2,50	2,50/2,32	podw.akuścny
2.28	POMIĘSZCZENIE SOCJALNE ZAWODNIKÓW	21,38	2,50	2,50/2,33	podw.akuścny
2.29	SANITARIAT	3,56	2,50	2,50/2,34	podw.akuścny
2.30	POMIĘSZCZENIE SOCJALNE ZAWODNIKÓW	22,78	2,50	2,50/2,35	podw.akuścny
2.31	SANITARIAT	3,56	2,50	2,50/2,36	podw.akuścny
2.32	POMIĘSZCZENIE SOCJALNE ZAWODNIKÓW	16,81	2,50	2,50/2,37	podw.akuścny
2.33	POMIĘSZCZENIE PRASY	7,62	2,52	2,53	tył.cm-wsp.
2.34	PRZEDSIENIE	2,45	2,52	2,53	tył.cm-wsp.
2.35	SZATNIA	12,46	2,62	2,63	tył.cm-wsp.
2.36	POMIĘSZCZENIE SOCJALNE	7,78	2,63	2,63	tył.cm-wsp.
2.37	KORYTARZ	6,68	2,62	2,63	tył.cm-wsp.
2.38	TOILETA DLA OS. DOKŁADNOSP. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,9	2,62	2,63	tył.cm-wsp.
2.39	POMIĘSZCZENIE TRENIOWE	38,66	2,62	2,63	tył.cm-wsp.
2.40	POMIĘSZCZENIE PRASY	23,8	2,62	2,63	tył.cm-wsp.
2.41	POMIĘSZCZENIE ORGANIZATORÓW	24,88	2,62	2,63	tył.cm-wsp.
2.42	KOMUNIKACJA	22,85	2,62	2,63	tył.cm-wsp.
2.43	KALTA SCHOOWA	29,1	2,62	2,63	tył.cm-wsp.
razem		653,04			
W TYM POWIERZCHNIA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ		653,04			
W TYM POWIERZCHNIA CZĘŚCI NOWOZADANEJ					

UWAGA: Dla stropów w funkcji oddzielenia pożarowego zewnętrzne pasy między kondygnacjami o wysokości min. 80/120 cm w klasie EI60 (ocieplenie NRO - weł Stropy) podłogi, na których ustawia się ściany działkowe w funkcji oddzielenia pożarowego REI60/120 należy wykonać w klasie min. REI60/120.

UWAGA: Wymiary i lokalizację wnek ściennych pod montaż hydrantów przed wykonaniem należy zweryfikować z projektem branży sanitarnej. Hydranty z drzwiami w ścianie bocznej ustawia się na podporach w systemie producenta.

UWAGA. Pomędzy wierzchami ścian działowych pełniących funkcje pożarowe REI60/120 a stropami należy wykonać przeciwpożarowe systemowe wypełnienia szczelin do uzyskania odporności ogniowej min. EI60/120 (wg. klasy ściany).

UWAGA. W pomieszczeniach, dla których nie zapewnia się wentylacji grawitacyjnej stosuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Oznaczenia kanałów i projekt wentylacji mechanicznej wg. branży sanitarnej.

UWAGA. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi

[illegible]