



**UWAGA.** Wymiary i lokalizację wnek ściennych pod montaż hydrantów przed wykonaniem należy zweryfikować z projektem branży sanitarnej. Hydranty z drzwiami w ścianie bocznej ustawia się na podporach w systemie producenta.

UWAGA. Pomędzy wierzchami ścian działowych pełniących funkcje pożarowe REI60/120 a stropami należy wykonać przeciwpożarowe systemowe wypełnienia szczeliny do uzyskania odporności ogniowej min. EI60/120 (wg. klasy ściany).

UWAGA. W pomieszczeniach, dla których nie zapewnia się wentylacji grawitacyjnej stosuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Oznaczenia kanałów i projekt wentylacji mechanicznej wg. branży sanitarnej.

**UWAGA.** Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi

4